

## 불임2-1

## 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	시흥은행중	점검일자	2022.12.29.		
교실수	36	담당자			
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	(36)개
	공기청정기	학교(소형):57개, 학교임대(대형):8개, 교육청임대(대형):15개 (총80)개			
	기타	( )개			

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :      ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 작동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :      ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(<math>\pm 2\%</math>)이상 및 KS B 6879)      * 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인</p> <p>⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까? * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p>												
<span style="float: right;">예 아니오 해당 없음</span>												
<b>2. 공기청정기</b>												
<p>① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요</p> <p>② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제</p> <p>③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거</p> <p>④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)</p> <p>⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인</p> <p>⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치</p>												

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)  
 \* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

### [공기정화장치 점검 및 유지관리]

구분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계	경기도교육청 기준
점검	학교	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	2	매월 (연 12회)
	업체	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	
청소 (용역업체)	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	점검하여 필요 시 (연4회 이상 권장)
필터 교체 (용역업체)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	연 1~2회 (공기청정기: 2회)

※ 학교여건 및 예산상황을 고려하여 용역계약 필요(학교 자체점검 횟수를 조정 등)

## 불임2-1

## 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	시흥은행중	점검일자	2022. 11. 24		
교실수	36	담당자	( )		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	( 36 )개
	공기청정기	학교(소형):57개, 학교임대(대형):8개, 교육청임대(대형):15개 (총80)개			
	기타	( )개			

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :      ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미다움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :      ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%±2%)이상 및 KS B 6879)      * 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인</p> <p>⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p>													
<span style="float: right;">예      아니오      해당 없음</span>													
<b>2. 공기청정기</b>													
<p>① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?      * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요</p> <p>② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?      * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제</p> <p>③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?      * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거</p> <p>④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : )      * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)</p> <p>⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?      * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인      * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?      * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치</p>													

\* 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

\* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

### [공기정화장치 점검 및 유지관리]

구분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계	경기도교육청 기준
점검	학교	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	매월 (연 12회)
	업체	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	
청소 (용역업체)	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	점검하여 필요 시 (연4회 이상 권장)
필터 교체 (용역업체)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	연 1~2회 (공기청정기: 2회)

\* 학교여건 및 예산상황을 고려하여 용역계약 필요(학교 자체점검 횟수를 조정 등)

## 불임2-1

## 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 , 위탁관리 )

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	시흥은행중	점검일자	2022. 10. 27		
교실수	36	담당자			
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	(36)개
	공기청정기	학교(소형):57개, 학교임대(대형):8개, 교육청임대(대형):15개 (총80)개			
	기타			( )개	

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미다음필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(<math>\pm 2\%</math>)이상 및 KS B 6879) ※ 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인</p> <p>⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p>																																							
<p><b>2. 공기청정기</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>예</th> <th>아니오</th> <th>해당 없음</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니다? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>													예	아니오	해당 없음	① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니다? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	예	아니오	해당 없음																																				
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니다? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				

\* 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)  
 \* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

### [공기정화장치 점검 및 유지관리]

구분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계	경기도교육청 기준
점검	학교	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	매월 (연 12회)
	업체	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	
청소 (용역업체)	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	점검하여 필요 시 (연4회 이상 권장)
필터 교체 (용역업체)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	연 1~2회 (공기청정기: 2회)

\* 학교여건 및 예산상황을 고려하여 용역계약 필요(학교 자체점검 횟수를 조정 등)

## 불임2-1

## 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] □ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ✓)

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	시흥은행중	점검일자	2022. 9. 28.		
교실수	36	담당자			
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	(36)개
	공기청정기	학교(소형):57개, 학교임대(대형):8개, 교육청임대(대형):15개 (총80)개			
	기타	( )개			

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :      ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미다움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :      ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )

⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

\* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%±2%)이상 및 KS B 6879)

\* 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검

시기를 확인하였습니까?

\* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )

## 2. 공기청정기

예	아니오	해당 없음
---	-----	----------

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

\* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요

② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

\* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제

③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니다?

\* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거

④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : )

\* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니다?

\* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

\* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )

⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?

\* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

\* 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

\* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

## [공기정화장치 점검 및 유지관리]

구분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계	경기도교육청 기준
점검	학교	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	매월 (연 12회)
	업체	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	
청소 (용역업체)	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	점검하여 필요 시 (연 4회 이상 권장)
필터 교체 (용역업체)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	2	연 1~2회 (공기청정기: 2회)

\* 학교여건 및 예산상황을 고려하여 용역계약 필요(학교 자체점검 횟수를 조정 등)

## 불임2-1

## 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] □ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	시흥은행중	점검일자	2022. 8. 18		
교실수	36	담당자			
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	(36)개
	공기청정기	학교(소형):57개, 학교임대(대형):8개, 교육청임대(대형):15개 (총80)개			
	기타	( )개			

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미다음필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물을 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?</p> <p>* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(<math>\pm 2\%</math>)이상 및 KS B 6879) * 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인</p> <p>⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까?</p> <p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p>														
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
<p><b>2. 공기청정기</b></p>														
<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 해당 없음														
<p>① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?</p> <p>* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요</p> <p>② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?</p> <p>* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제</p> <p>③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니다?</p> <p>* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거</p> <p>④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : )</p> <p>* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)</p> <p>⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니다?</p> <p>* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인</p> <p>⑥ 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니다?</p> <p>* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치</p>														
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														

\* 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)  
 \* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

### [공기정화장치 점검 및 유지관리]

구분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계	경기도교육청 기준
점검	학교	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	2	매월 (연 12회)
	업체	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	
청소 (용역업체)	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	점검하여 필요 시 (연4회 이상 권장)
필터 교체 (용역업체)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	연 1~2회 (공기청정기: 2회)

\* 학교여건 및 예산상황을 고려하여 용역계약 필요(학교 자체점검 횟수를 조정 등)

## 불임2-1

## 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] ➔ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	시흥은행중	점검일자	2022. 7. 26		
교실수	36	담당자			
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	(36)개
	공기청정기	학교(소형):57개, 학교임대(대형):8개, 교육청임대(대형):15개 (총80)개			
	기타	( )개			

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 7.26) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니다? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니다? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p> <p>⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KS B 6879) * 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인</p> <p>⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )</p>														
<span style="margin-right: 20px;">예</span> <span style="margin-right: 20px;">아니오</span> <span>해당 없음</span>														
<p><b>2. 공기청정기</b></p> <p>① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요</p> <p>② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제</p> <p>③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거</p> <p>④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)</p> <p>⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인</p> <p>⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치</p>														

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)  
 \* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

### [공기정화장치 점검 및 유지관리]

구분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	합계	경기도교육청 기준
점검	학교	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	2	매월 (연 12회)
	업체	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	10	
청소 (용역업체)	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	10	점검하여 필요 시 (연4회 이상 권장)
필터 교체 (용역업체)	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	2	연 1~2회 (공기청정기: 2회)

※ 학교여건 및 예산상황을 고려하여 용역계약 필요(학교 자체점검 횟수를 조정 등)