

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-04
결과인계일	2025-01-04

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	5층 작업장17 1학년교무실	10.47	100	1,047	100	0.004	미만
2	5층 작업장17 교실1-8	10.41	100	1,041	100	0.006	미만
3	5층 작업장17 교실1-9	10.15	100	1,015	100	0.004	미만
4	5층 작업장17 교실1-10 (1)	10.37	100	1,037	100	0.005	미만
5	5층 작업장17 교실1-10 (2)	10.19	100	1,019	100	0.005	미만
6	5층 작업장17 복도1	10.22	100	1,022	100	0.006	미만
7	5층 작업장17 복도2	10.22	100	1,022	100	0.005	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

