

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-13
결과인계일	2025-01-13

시료번호	측정지점	유량 (l/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	3층작업장12 학생상담실1	10.31	100	1,031	100	0.005	미만
2	3층작업장12 복도	10.47	100	1,047	100	0.004	미만
3	3층작업장12 어학실1	10.14	100	1,014	100	0.005	미만
4	3층작업장12 어학실2	10.38	100	1,038	100	0.005	미만
5	3층작업장12 3학년교무실1	10.34	100	1,034	100	0.005	미만
6	3층작업장12 3학년교무실2	10.30	100	1,030	100	0.004	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE

주식회사 지우개

