

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-15
결과인계일	2025-01-15

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 ($\text{개}/\text{cm}^3$)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	2층작업장6 교육정보부	10.20	100	1,020	100	0.005	미만
2	2층작업장6 탈의실(남)	10.11	100	1,011	100	0.004	미만
3	2층작업장6 탈의실(여)	10.28	100	1,028	100	0.005	미만
4	2층작업장6 복도	10.35	100	1,035	100	0.004	미만
5	2층작업장6 교실3-3	10.41	100	1,041	100	0.004	미만
6	2층작업장6 학생인권안전부	10.49	100	1,049	100	0.004	미만
7	2층작업장6 방송실	10.25	100	1,025	100	0.005	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE

주식회사 지우개

