

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-19
결과인계일	2025-01-19

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	1층 작업장1 택배	10.26	100	1,026	100	0.005	미만
2	1층 작업장1 행정실	10.15	100	1,015	100	0.006	미만
3	1층 작업장1 시설관리실	10.57	100	1,057	100	0.006	미만
4	1층 작업장1 보건실	10.47	100	1,047	100	0.005	미만
5	1층 작업장1 준비실	10.38	100	1,038	100	0.009	미만
6	1층 작업장1 가사실	10.35	100	1,035	100	0.008	미만
7	1층 작업장1 복도	10.25	100	1,025	100	0.005	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE  
주식회사 지우개

