

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-19
결과인계일	2025-01-20

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.34	240	2,482	100	0.002	미만
2	부지경계선 2	10.18	240	2,443	100	0.001	미만
3	부지경계선 3	10.31	240	2,474	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.33	240	2,479	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.19	120	1,223	100	0.004	미만
6	1층작업장1(행정실) 음압기배출구	10.26	120	1,231	100	0.004	미만
7	1층작업장1(시설관리실) 음압기배출구	10.15	120	1,218	100	0.003	미만
8	1층작업장1(보건실) 음압기배출구	10.57	120	1,268	100	0.003	미만
9	1층작업장1(복도) 음압기배출구	10.47	120	1,256	100	0.003	미만
10	1층작업장1(준비실) 음압기배출구	10.38	120	1,246	100	0.006	미만
11	1층작업장1(가사실) 음압기배출구	10.35	120	1,242	100	0.003	미만
12	1층작업장1(택배) 음압기배출구	10.25	120	1,230	100	0.002	미만
13	1층작업장1 위생설비입구	10.42	120	1,250	100	0.003	미만
14	1층작업장1 폐기물반출구	10.44	120	1,253	100	0.003	미만
15	폐기물보관장소 1	10.34	120	1,241	100	0.003	미만
16	폐기물보관장소 1	10.18	120	1,222	100	0.002	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE

주식회사 지우개

