

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-20
결과인계일	2025-01-20

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	1층 작업장3 창의융합실	10.17	100	1,017	100	0.006	미만
2	1층 작업장3 학습도움실2	10.40	100	1,040	100	0.005	미만
3	1층 작업장3 진로상담실	10.14	100	1,014	100	0.005	미만
4	1층 작업장3 미래혁신부	10.34	100	1,034	100	0.005	미만
5	1층 작업장3 학생자치실	10.38	100	1,038	100	0.005	미만
6	1층 작업장3 복도	10.21	100	1,021	100	0.007	미만
7	1층 작업장3 체육문화부1	10.11	100	1,011	100	0.006	미만
8	1층 작업장3 체육문화부2	10.18	100	1,018	100	0.006	미만
9	1층 작업장3 체육문화부3	10.20	100	1,020	100	0.006	미만
10	1층 작업장3 체육문화부4	10.27	100	1,027	100	0.005	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

