

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-20
결과인계일	2025-01-21

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.33	240	2,479	100	0.001	미만
2	부지경계선 2	10.38	240	2,491	100	0.001	미만
3	부지경계선 3	10.17	240	2,441	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.40	240	2,496	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.14	120	1,217	100	0.003	미만
6	1층작업장3(창의융합실) 음압기배출구	10.34	120	1,241	100	0.003	미만
7	1층작업장3(학습도움실2) 음압기배출구	10.38	120	1,246	100	0.002	미만
8	1층작업장3(진로상담실) 음압기배출구	10.21	120	1,225	100	0.003	미만
9	1층작업장3(미래혁신부) 음압기배출구	10.11	120	1,213	100	0.002	미만
10	1층작업장3(학생자치실) 음압기배출구	10.18	120	1,222	100	0.004	미만
11	1층작업장3(체육문화부1) 음압기배출구	10.20	120	1,224	100	0.004	미만
12	1층작업장3(체육문화부2) 음압기배출구	10.27	120	1,232	100	0.003	미만
13	1층작업장3 위생설비입구	10.23	120	1,228	100	0.007	미만
14	1층작업장3 폐기물반출구	10.20	120	1,224	100	0.008	미만
15	폐기물보관장소 1	10.33	120	1,240	100	0.002	미만
16	폐기물보관장소 1	10.38	120	1,246	100	0.002	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

