

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-21
결과인계일	2025-01-21

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	1층 작업장2 복도1	10.39	100	1,039	100	0.006	미만
2	1층 작업장2 학습도움실1	10.25	100	1,025	100	0.006	미만
3	1층 작업장2 교장실	10.44	100	1,044	100	0.005	미만
4	1층 작업장2 현관	10.26	100	1,026	100	0.005	미만
5	1층 작업장2 행정실	10.48	100	1,048	100	0.005	미만
6	1층 작업장2 복도2	10.18	100	1,018	100	0.006	미만
7	1층 작업장2 숙직실	10.46	100	1,046	100	0.005	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

