

석면비산측정 결과표

| | |
|---------|-------------------------------|
| 현장명 | 시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약 |
| 해체·제거업체 | (주)신의환경 |
| 시료인계일 | 2025-01-23 |
| 결과인계일 | 2025-01-23 |

| 시료번호 | 측정지점 | 유량 (ℓ/min) | 측정시간 (min) | 채기량 (L) | 시야수 (field) | 측정결과 (개/cm ³) | 측정기준 |
|------|-----------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------------------|------|
| - | 공시료 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | 공시료 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 폐기물보관장소 1 | 10.21 | 40 | 408 | 300 | 0.001 | 미만 |
| 2 | 폐기물보관장소 2 | 10.35 | 40 | 414 | 300 | 0.001 | 미만 |

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

