

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-24
결과인계일	2025-01-24

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm <sup>3</sup> )	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.26	240	2,462	100	0.001	미만
2	부지경계선 2	10.35	240	2,484	100	0.001	미만
3	부지경계선 3	10.46	240	2,510	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.37	240	2,489	100	0.001	미만
5	폐기물보관장소 1	10.19	120	1,223	100	0.002	미만
6	폐기물보관장소 2	10.14	120	1,217	100	0.002	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.  
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE  
주식회사 지우개

